




Atributy výrobku

- k plnění topného systému podle normy v bytovém úseku
- K oddělení pitné vody od nepitné vody do kategorie 4 včetně, podle DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- vhodné připojení na stěnu
- se šroubením na stěnu a posuvnou rozetou pro zabudování i za velmi stísněných podmínek
- z mosazi, s povrchovou úpravou chrom
- EPDM-sedlové těsnění
- na vstupu integrovaný nerez lapač nečistot
- s integrovanou pojistnou patronou regulující diferenční tlak včetně zpětné klapky
- s kontrolovatelnou komorou středního tlaku
- adapter pro připojení zkušebních ventilů
- plastové připojení na odtok podle DIN EN 1717
- Bez mrtvého bodu
- montáž pouze vodorovně, odpad směrem dolů
- možnost uzavření pro údržbu
- závit pro připojení podél ISO 228 pro připojení rychlospojky
- požadavek na údržbu podle DIN EN 806-5 musí být dodržen



Normy a registrace

- Registrace DVGW
- Registrace VA
- Plastové díly s certifikací KTW a W 270
- Podle oceňovacího základu UBA
- povolení zvukové izolace podle DIN EN ISO 3822 třída 1
- DIN EN 1717

Technické údaje

- hladina tlaku PN 10
- max. Provozní teplota 60 °C
- krátkodobá špičková teplota 65 °C

Obj.č.	DN	A1	A2	A3	A4	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
3680201500	10	G 1/2	G 3/4	G 1/8	R 1/2	40	50	55	161	22.7	98	32.5	70.5	56.3	50

Obj.č.	L5 (mm)	OK1 (mm)	jmenovitá šířka přípoje odpadové vody (mm)	kg
3680201500	59	24	50	1.06

Příslušenství

- Měřicí kufr na diferenční tlak, Figur 360 99
- Zkušební šroubení pro FK-4 oddělovač systému BA jako výtoková armatura , Figur 367 06
- Zkušební set ventilů pro FK-4 oddělovač systému BA jako výtoková armatura , Figur 367 07

Náhradní díly

- Servisní sada pro bytový BA, Figur 368 00 001
- Nástěnné šroubení pro výtokový ventil bytového oddělovače systémů BA, Figur 368 03 001