



Caractéristique du produit

- pour remplir le chauffage de façon conforme spécialement dans les habitations
- pour protéger l'eau potable contre l'eau non potable jusqu'à la catégorie de liquide 4 selon la norme DIN EN 1717/ DIN 1988-100
- convient au raccordement au disque mural
- avec vissage mural et rosace coulissante pour une installation dans des lieux très étroits
- en laiton, surface chromée
- joint de siège en EPDM
- garde-boue en acier inoxydable côté entrée intégré
- cartouche de protection intégrée contrôlée par la pression différentielle et facile d'entretien avec AR
- avec chambre de pression intermédiaire contrôlable
- ergot de contrôle pour raccorder les vannes de contrôle
- raccord d'évacuation en plastique selon la norme DIN EN 1717
- sans espace mort
- position de montage horizontale, soupape d'évacuation en bas
- avec fonction d'arrêt pour la maintenance
- côté sortie avec raccord fileté selon la norme ISO 228 pour raccorder un embout de tuyau
- l'exigence en matière de maintenance selon la norme DIN EN 806-5 est respectée

Normes et homologations

- homologation DVGW
- homologation VA
- pièces en plastique avec certifications KTW et W 270
- selon la base d'évaluation du Ministère fédéral allemand de l'environnement
- certification d'insonorisation selon la norme DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1717

Caractéristiques techniques

- niveau de pression PN 10
- température de service max. 60 °C
- pointe de température de courte durée 65 °C

Réf.	DN	A1	A2	A3	A4	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
3680201500	10	G 1/2	G 3/4	G 1/8	R 1/2	40	50	55	161	22,7	98	32,5	70,5	56,3	50

Réf.	L5 (mm)	SW1 (mm)	Diamètre nominal de raccordement eaux usées (mm)	kg
3680201500	59	24	50	1,06

Accessoires

- Boîtier de mesure de pression différentielle, Figure 360 99
- Raccord d'essai pour catégorie de liquides 4 et boîtier BA, Figure 367 06
- Jeu de vannes de test pour catégorie de liquides 4 et boîtier BA, Figure 367 07

Pièces détachées

- Kit de service pour le logement BA, Figure 368 00 001
- Fixation murale pour logement BA Vanne de sortie du disconnecteur, Figure 368 03 001