



caratteristiche del prodotto

- per il riempimento a norma di impianti di riscaldamento in particolare in ambito abitativo
- per la separazione dell'acqua potabile dall'acqua non potabile fino a liquidi di categoria 4 inclusa secondo DIN EN 1717 / DIN 1988-100
- adatto per l'attacco al rosone a parete
- con raccordo a vite a parete e rosetta a spinta per l'installazione anche in spazi molto ristretti
- in ottone, superficie cromata
- guarnizione della sede in EPDM
- filtro impurità integrato sul lato di entrata in acciaio inox
- cartuccia di sicurezza integrata controllata dalla pressione differenziale e di facile manutenzione incluso dispositivo blocca-riflusso
- con camera di pressione centrale controllabile
- camma di prova per l'attacco delle valvole di controllo
- attacco di deflusso in plastica secondo DIN EN 1717
- senza spazi morti
- posizione di installazione orizzontale, valvola di deflusso in basso
- con funzione di chiusura per manutenzione
- lato uscita con attacco filettato secondo ISO 228 per l'attacco di una boccola per tubo flessibile
- rispettare i requisiti di manutenzione secondo DIN EN 806-5

norme e certificazioni

- approvazione DVGW
- approvazione VA
- parti in plastica con approvazione KTW e W 270
- secondo criteri di valutazione UBA
- approvazione insonorizzazione secondo DIN EN ISO 3822 classe 1
- DIN EN 1717

Dati tecnici

- livello di pressione PN 10
- temperatura d'esercizio max. 60 °C
- temperatura di picco di breve durata 65 °C

N. d'ordine	DN	A1	A2	A3	A4	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
3680201500	10	G 1/2	G 3/4	G 1/8	R 1/2	40	50	55	161	22,7	98	32,5	70,5	56,3	50

N. d'ordine	L5 (mm)	SW1	diametro nominale attacco acqua di scarico (mm)	kg
3680201500	59	24	50	1,06

Accessori

- Custodia per la misurazione della pressione differenziale, Figura 360 99
- Raccordo a vite di prova per separatore di sistema FK-4 e appartamento BA , Figura 367 06
- Set di valvole di prova per FK-4 e appartamento BA , Figura 367 07

Parti di ricambio

- Set di assistenza per il separatore di sistema BA appartamento, Figura 368 00 001
- Attacco a vite a parete per separatore di sistema BA appartamento a rubinetto, Figura 368 03 001