




### Productkenmerken

- voor het vullen van de cv in woningen overeenkomstig de normen
- voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 4 volgens NEN/NBN EN 1717 / DIN 1988-100
- geschikt voor aansluiting aan de muurplaat
- met muuraansluiting en schuifrozet voor inbouw ook wanneer er zeer beperkt ruimte is
- van messing, oppervlak verchromd
- EPDM-afdichting zitting
- geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde
- geïntegreerde, door drukverschil gestuurde en onderhoudsvriendelijke beveiligingscartouche incl. keerklep
- met controleerbare middendrukkamer
- aansluitingen voor testventielen
- aansluiting afvoer van kunststof volgens NEN/NBN EN 1717
- vrij van dode ruimtes
- inbouw horizontaal, uitloop onder
- met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud
- uitgangszijde met draadaansluiting volgens ISO 228 voor aansluiting van een slang
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen



### Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1717

### Technische gegevens

- druktrap PN 10
- max. bedrijfstemperatuur 60 °C
- kortdurende piektemperatuur 65 °C

Bestelnr.	DN	A1	A2	A3	A4	D1 (mm)	D2 (mm)	D3 (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	H3 (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	L4 (mm)
3680201500	10	G 1/2	G 3/4	G 1/8	R 1/2	40	50	55	161	22,7	98	32,5	70,5	56,3	50

Bestelnr.	L5 (mm)	SW1 (mm)	diameter afvoer (mm)	kg
3680201500	59	24	50	1,06

### Toebehoren

- Drukverschilmeter in koffer, figuur 360 99
- Testkoppeling voor terugstroombeveiliging-tapkraan BA voor woningen en FK-4, figuur 367 06
- Set testkoppelingen voor terugstroombeveiliging-tapkraan BA voor woningen en FK-4, figuur 367 07

### Reserveonderdelen

- Service-set voor BA voor woningen, figuur 368 00 001
- Muuraansluiting voor terugstroombeveiliging-tapkraan BA voor woningen, figuur 368 03 001