




### Productkenmerken

- voor het vullen van de cv in woningen overeenkomstig de normen
- voor scheiden van drinkwater en niet-drinkwater tot en met vloeistofklasse 4 volgens NEN/NBN EN 1717 / DIN 1988-100
- geschikt voor aansluiting aan de muurplaat
- met muuraansluiting en schuifrozet voor inbouw ook wanneer er zeer beperkt ruimte is
- van messing, oppervlak verchromd
- EPDM-afdichting zitting
- geïntegreerd rvs filter aan ingangszijde
- geïntegreerde, door drukverschil gestuurde en onderhoudsvriendelijke beveiligingscartouche incl. keerklep
- met controleerbare middendrukkamer
- aansluitingen voor testventielen
- aansluiting afvoer van kunststof volgens NEN/NBN EN 1717
- vrij van dode ruimtes
- inbouw horizontaal, uitloop onder
- met afsluitfunctie ten behoeve van onderhoud
- uitgangszijde met draadaansluiting volgens ISO 228 voor aansluiting van een slang
- de onderhoudsvereisten conform DIN EN 806-5 moeten in acht worden genomen



### Normen en certificaten

- DVGW-certificaat
- VA-certificaat
- kunststofdelen met KTW- en W270-certificaat
- volgens normen van het Duits federaal milieuagentschap
- geluidsarm volgens NEN/NBN EN ISO 3822 klasse 1
- NEN/NBN EN 1717

### Technische gegevens

- druktrap PN 10
- max. bedrijfstemperatuur 60 °C
- kortdurende piektemperatuur 65 °C

| Bestelnr.  | DN | A1    | A2    | A3    | A4    | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) |
|------------|----|-------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 3680201500 | 10 | G 1/2 | G 3/4 | G 1/8 | R 1/2 | 40      | 50      | 55      | 161     | 22,7    | 98      | 32,5    | 70,5    | 56,3    |

| Bestelnr.  | L4 (mm) | L5 (mm) | SW1 (mm) | diameter afvoer (mm) | kg   |
|------------|---------|---------|----------|----------------------|------|
| 3680201500 | 50      | 59      | 24       | 50                   | 0,92 |

### Toebehoren

- Drukverschilmeter in koffer, figuur 360 99
- Testkoppeling voor terugstroombeveiliging-tapkraan BA voor woningen en FK-4, figuur 367 06
- Set testkoppelingen voor terugstroombeveiliging-tapkraan BA voor woningen en FK-4, figuur 367 07

### Reserveonderdelen

- Service-set voor BA voor woningen, figuur 368 00 001
- Muuraansluiting voor terugstroombeveiliging-tapkraan BA voor woningen, figuur 368 03 001